



## KOCĒNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009114171  
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220  
Tālrunis 28675556, e-pasts: info@kocenunovads.lv

### PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

---

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

*Par iepirkumā Nr. KND/2017/11 iesniegtajiem jautājumiem*

Kocēnu novada Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi jautājumu iepirkumā Nr. KND/2017/11 "Jumta seguma nomaiņa un sniega barjeru uzstādīšana". Skatīt klāt pievienotās atbildes.

1. Jautājums: Paredzēti pārmūrēt 9 gab. skursteņus, bet ir 10 gab. (vienā pusē 4gab., otrā seši) Kādu skursteni nav paredzēts pārmūrēt?

**Atbilde** - Kocēnu novada publisko iepirkumu konstatējusi, ka tehniskajā specifikācijā ieviesusies kļūda un izdarāmi precizējumi. Jāpārmūrē visi desmit skursteņi.

2. Jautājums: vai skursteņi ir ventilācijas, vai apkures? Ar kādiem ķieģeļiem paredzēts pārmūrēt skursteņus?

**Atbilde** - Visi skursteņi ir paredzēti apkurei. Pārmūrēt nepieciešams dūmvadu virsjumta daļu ar pilniem dūmvadu apdares ķieģeļiem 250x120x65mm.

3. Jautājums: Jumta kore paredzēta ir 22m, bet dabā ir 39m (tas ir 21 gab. l=2000mm)

**Atbilde** - Kocēnu novada publisko iepirkumu konstatējusi, ka tehniskajā specifikācijā ieviesusies kļūda un izdarāmi precizējumi. Jumta kores garums ir 42m. Nepieciešams 21 gab. jumta kores detaļas (katra 2m gara).

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece

(paraksts)

Svetlana Greka

A.Urbāne 26476870  
e-pasts: anna.urbane@kocenunovads.lv