

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
1) Lūdzu precizēt mērvienību tāmes pozīcijā Nr.7 "Uzbēruma izveidošana ieplakās no esošās (iegūtās) grunts"	1) Mērvienība ir m ² nevis metri un uzberamā slāņa biezums pa teritoriju ir 30-50 cm.